



Oznaczenia

SW - swicht Poe

KM - kamera kopułkowa z wbudowanym naświetlaczem IR

OH 65 -kompletna rozdzielnica zewnętrzna IP66 stalowa typ OH65-PG10-S12048-DVP dedykowana do CCTV instalowana na słupie oświetleniowym wyposażona w zasilacz 230V AC/ 48-57V DC 120W, zabezpieczenie nadprądowe C4,ochronnik przepięciowy B+C+D, kasete optyczna, tamper, dtawice kablowa 10xPG11, szynę DIN35 switch 2G-2S.0.2.F-B0X-P-PP 2xSFP, 2RJ45 PoE

Uwagi:

1. Kamery połączyć ze przetacznikami za pomocą skrętki U/UTP kat 5e zewnętrznej



tytuł opracowania

BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU
MIEJSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ

adres inwestycji / działka

MIEJSCOWOŚĆ ZIĘBICE

DZ. NR 444/5, OBRĘB WSCHÓD, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ZIĘBICE

inwestor

GINA ZIĘBICE

UL. PRZEMYSŁOWA nr 10, 57-220 ZIĘBICE

data opracowania

05.2017

nazwa rysunku

SCHEMAT POŁĄCZEŃ SYSTEMU CCTV

nr rysunku

E-3

skala

-

branża

ELEKTRYCZNA

projektant

mgr inż. Piotr Palma
176/DOŚ/15

podpis

P. Palma