ROZDZIELNICA TE
Pi=24,5 kW
kj = 0,8
Pz=19,6 kW
IB =31,5 A

Tablica		TE																		
Odpływ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nazwa	Zasilanie	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie na elewacji	Gn. wtycz. 1–faz	Gn. wtycz. 1–faz	Grzejnik elektryczny	Grzejniki elektryczne	Elektryczny podgrzewacz	Elektryczny podgrzewacz	Gniazdo 3f	Gniazdo 3f napęd bramy	Oświetlenie podstawowe	Wentylator łazienkowy	Syrena 3–faz	Kontrola faz na	System ster. syreny	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
		–					2,0 kW	1,0kW+1,0kW	pryszniczowy	poduma–			24V	12V		zasilaniu	alarmową			
Pom. nr			0.01–0.03 (bez 24V)		0.01	0.02	0.02	0.01	–	walkowy	0.01	0.01	0.03 (przysznic)	0.03 (przysznic)	0.01	syreny alarm	np. DPS–50			



Sposób montażu
-Do montowania na ścianie.

Parametry techniczne
-materiał: stal o grubości 0,8mm,
-kolor: biały RAL 9003 malowany proszkowo fabrą poliestrowo-epoksydowa,
-napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V,
-stopień ochrony: IP30,
-wymiary: 762x503x200

Wyposażenie
-szyny TH 35 - ilość modułów 4x24S,
-zaciski ochronne PE i N,
-przewód ochronny PE do drzwi,
-zamek patentowy - kod 9081,
-zestaw naklejek,
-obudowa bez tylnej ściany,

Oznaczenia:
GSW - główna szyna połączeń wyrównawczych
ZK - złącze kontrolno pomiarowe instalowane w puszcze dla złącz do elewacji
PPOŻ - przycisk ppoż w obudowie czerwonej IP55 instalowany przy wejściu do budynku, sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

Uwagi:
1. Należy w porozumeniu ż Użytkownikiem zdemontować system DSP-50 (sterowanie syreną alarmową), zabezpieczyć na czas robót budowlanych i ponownie zainstalować po zakończoeniu rozbudowy budynku.

C:\Users\User\Desktop\Pomiary projektowe\legrozmiary.jpg

nazwa obiektu
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP ORAZ BUDOWA MASZTU SYRENOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

adres inwestycji / działka
MIEJSCOWOŚĆ KRZELKÓW, 57-220 ZIĘBICE, DZ. NR 54,
OBRĘB 0011 KRZELKÓW, JEDN. EW. ZIĘBICE - OBSZAR WIEJSKI

data opracowania: 12.2022

nazwa rysunku: RZUT PARTERU I DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

nr rysunku: E1

skala: -

branża: ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Piotr Palma
176/DOŚ/15
specjalność instalacje elektryczne do projektowania bez ograniczeń

podpis